San Bonifacio, 08/01/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia , elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici**, richiesti nel **DM 07 agosto 2025**, **misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☐
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	X
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147 ☐

III.G) Microgeneratori ☐

Procuratore: Alessandro Maroccolo Group Chief R&D Officer.

Firma .....

www.ferroli.com

Ferroli SpA ¬ Sede legale ed amministrativa: 37047 San Bonifacio (VR) ¬ Via Ritonda 78/A ¬ tel. +39.045.6139411 ¬ C.F. / P.IVA e Nr Iscrizione IT-02096470238 Registro delle Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7 ¬ Pec: ferroli@legalmail.it ¬ Cap. Soc. ¤ 2.000.000,00 i.v. ¬ Amministrazione: fornitori@ferroli.com ¬ Fax: Commerciale Italia: +39 045 6100233

Sistemi Ibridi con potenza (caldaia) fino a 35 kW

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,250
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,208
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,320
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,333
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,405
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,390

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,390
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,325
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,280
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,260
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(MT)	150	3,82	7,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,500
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(MT)	142	3,62	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,433
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(MT)	141	3,61	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,424
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,424
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(MT)	140	3,57	14,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,480
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,245
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,176
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,163
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(MT)	149	3,79	4,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,144
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,295
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,246
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,211
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(MT)	150	3,82	5,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,174
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,340
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(MT)	150	3,82	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	130	3,31	4,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,129
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,285
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,190
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	138	3,52	5,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,168
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,220
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	132	3,36	6,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,194
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,385
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,257
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(MT)	137	3,49	7,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,226
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,416
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,387
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	135	3,45	11,6	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,341
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	136	3,47	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	SI	(MT)	133	3,41	13,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,382
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	20	0,460
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100DF	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	SI	(LT)	200	5,07	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,434
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100EF	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,434
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100HF	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	SI	(LT)	184	4,67	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,356
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100FF	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100IF	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	SI	(LT)	182	4,63	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,432
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100GF	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,432
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100JF	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	SI	(LT)	181	4,59	14,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,490
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,179
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,167

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,167
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100AF	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	SI	(LT)	200	5,07	5,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,147
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,213
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100BF	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	SI	(LT)	193	4,89	6,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,188
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,287
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,267
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP100CF	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	SI	(LT)	204	5,19	8,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,235
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	191	4,85	5,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,162
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,227
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	195	4,95	6,8	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,200
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,270
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	206	5,21	8,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,307
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	SI	(LT)	205	5,19	9,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,271
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,430
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Aliment. PDC	Tipologia scambio	Codice Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Codice Iden. unità esterna	Codice Iden. unità interna	Presenza Inverter	Nota	Effic. energ. stagionale PDC ηs %	SCOP	Pot. ter PDC [kWt] P_rated	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rend. ter. utile caldaia ηs %	Pot. utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,400
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	189	4,81	12,0	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,353
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0TPX7AWA	KALIS 34C	a condensazione a gas	Gas Naturale	93	30	0,457
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	186	4,72	13,7	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,403
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	SI	(LT)	182	4,62	15,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	34	0,447

(MT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a media temperatura (MT) @A7W55
(LT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a bassa temperatura (LT) @A7W35

Procuratore: Alessandro Maroccolo Group Chief R&D Officer.

Firma .....

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Sistemi Ibridi integrati con potenza (caldaia) fino a 35 kW

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC ηs %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia ηs %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIADWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAGWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,183
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIADWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAGWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,238
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAGWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,275
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKAEWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKAGWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAGWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,321
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIANWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK4KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIANWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK6KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHK8KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKAMWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAMWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHKAKWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV4NWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIANWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV4MWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV4KWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	128	3,29	4,4	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,158
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV6NWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIANWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV6MWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV6KWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	136	3,49	5,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,204
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV8MWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAMWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC ηs %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia ηs %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHV8KWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(MT)	130	3,34	6,6	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,237
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHVAMWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAMWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua	0XHVAKWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(MT)	135	3,47	7,7	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,276
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIADWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAGWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,229
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIADWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAGWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,283
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK8EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAEWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK8GWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAGWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,337
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHKAEWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAEWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHKAGWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAGWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	24	0,383
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIANWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK4KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*)	0XHC4RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIANWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK6KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*)	0XHC6RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK8MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHK8KWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHKAMWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAMWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHKAKWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4NWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIANWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4MWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV4KWA*	OMNIA HY S IN 04 (*)	0XHC4RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	187	4,75	5,5	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,197
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6NWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIANWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6MWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV6KWA*	OMNIA HY S IN 06 (*)	0XHC6RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	191	4,85	6,8	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,244

Tipologia intervento	Denominazione Commerciale	Alimentazione PDC	Tipologia scambio	Codice Ibrido integrato	Modello Ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Presenza Inverter	Nota	Efficienza energetica stagionale della PDC ηs %	SCOP	Potenza termica Pompa di calore [kWt] P_reated	Tipologia caldaia	Combustione caldaia	Rendimento termico utile della caldaia ηs %	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]"	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV8MWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAMWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHV8KWA*	OMNIA HY S IN 08 (*)	0XHC8RWA	0XHIAKWA	si	(LT)	200	5,08	8,1	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,290
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHVAMWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAMWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330
3.B	-	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	0XHVAKWA*	OMNIA HY S IN 10 (*)	0XHCARWA	0XHIAKWA	si	(LT)	201	5,10	9,2	a condensazione a gas	Gas Naturale	94	27,9	0,330

(*) prodotto Range Rated, è possibile adeguare portata e potenza termica della caldaia in base al fabbisogno dell'impianto. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale dell'unità.
(MT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a media temperatura (MT) @A7W55
(LT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a bassa temperatura (LT) @A7W35

Procuratore: Alessandro Maroccolo Group Chief R&D Officer.

Firma .....

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it