

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia
III.A) - Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

III.G) Microgeneratori

☐


Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma

Pompe di Calore

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada M 18-2	2CP001PF	tutte combin.		4,8	149	3,80	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada M 21-3	2CP001QF	tutte combin.		5,4	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada M 27-3	2CP001RF	tutte combin.		5,6	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada M 28-4	2CP001SF	tutte combin.		6,5	157	3,80	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada S 12	2CP001MF	2CP001IF		2,7	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada S 18	2CP001NF	2CP001JF		4,1	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada S 24	2CP001OF	2CP001KF		4,8	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	Giada S 9	2CP001LF	2CP001HF		2,6	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 12	2CP004BF	2CP0042F		2,7	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 18	2CP004CF	2CP0043F		4,2	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 24	2CP004DF	2CP0044F		6,2	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 30	2CP004EF	2CP0045F		7,7	165	4,20	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 36	2CP004FF	2CP0046F		8,5	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 36T	2CP004GF	2CP0046F		8,2	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 48	2CP004IF	2CP0048F		11,2	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 48T	2CP004JF	2CP0048F		11,2	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C CASSETTE 55T	2CP004KF	2CP0049F		11,8	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 12	2CP004BF	2CP0045F		2,7	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 18	2CP004CF	2CP004TF		4,3	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 24	2CP004DF	2CP004UF		5,6	165	4,20	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 30	2CP004EF	2CP004VF		8,0	165	4,20	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 36	2CP004FF	2CP004WF		8,4	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 36T	2CP004GF	2CP004WF		8,8	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 42	2CP004HF	2CP004XF		9,5	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 48	2CP004IF	2CP004YF		11,5	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C DUCT 48T	2CP004JF	2CP004YF		11,5	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 18	2CP004CF	2CP004LF		4,0	165	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 24	2CP004DF	2CP004MF		5,9	161	4,10	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 36	2CP004FF	2CP004NF		8,6	161	4,10	675

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 36T	2CP004GF	2CP004NF		8,6	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 48	2CP004IF	2CP004PF		11,2	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 48T	2CP004JF	2CP004PF		11,2	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/aria	Split/Multisplit	GIADA-C FLOOR-CEILING 55T	2CP004KF	2CP004QF		11,8	157	4,00	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 22T	2CP000QF	- -	(MT)	22,4	126	3,22	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 22T	2CP100QF	- -	(MT)	22,4	126	3,22	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 26T	2CP000RF	- -	(MT)	26,1	123	3,14	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 26T	2CP100RF	- -	(MT)	26,1	123	3,14	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 30T	2CP000SF	- -	(MT)	29,7	123	3,14	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 30T	2CP100SF	- -	(MT)	29,7	123	3,14	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 HI9 16T	2CP00IJF	- -	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	(MT)	4,9	149	3,79	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	(MT)	5,9	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	(MT)	6,8	150	3,82	3

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	(MT)	7,8	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	(MT)	12,0	142	3,62	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	(MT)	13,0	141	3,61	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	(MT)	14,4	140	3,57	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	(MT)	12,0	142	3,62	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	(MT)	13,0	141	3,61	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	(MT)	14,4	140	3,57	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 26T	2CP1000F	- -	(MT)	26,0	151	3,85	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 30T	2CP1001F	- -	(MT)	30,0	149	3,80	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 35T	2CP1002F	- -	(MT)	35,0	142	3,63	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 200	2CP100AF	0XHN1VWA	(MT)	4,9	149	3,79	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 200	2CP100BF	0XHN1VWA	(MT)	5,9	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 200	2CP100CF	0XHN1VWA	(MT)	6,8	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 200	2CP100DF	0XHN1VWA	(MT)	7,8	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 250	2CP100AF	0XHN2VWA	(MT)	4,9	149	3,79	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 250	2CP100BF	0XHN2VWA	(MT)	5,9	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 250	2CP100CF	0XHN2VWA	(MT)	6,8	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 250	2CP100DF	0XHN2VWA	(MT)	7,8	150	3,82	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 12 + OMNIA FT - 250	2CP100EF	0XHN2VWA	(MT)	12,0	142	3,62	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 14 + OMNIA FT - 250	2CP100FF	0XHN2VWA	(MT)	13,0	141	3,61	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 16 + OMNIA FT - 250	2CP100GF	0XHN2VWA	(MT)	14,4	140	3,57	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 12T + OMNIA FT - 250 T	2CP100HF	0XHN2WWA	(MT)	12,0	142	3,62	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 14T + OMNIA FT - 250 T	2CP100IF	0XHN2WWA	(MT)	13,0	141	3,61	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA LIFE M 16T + OMNIA FT - 250 T	2CP100JF	0XHN2WWA	(MT)	14,4	140	3,57	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 200	2CP000AF	0XHN1VWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 200	2CP000BF	0XHN1VWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 200	2CP000CF	0XHN1VWA	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 200	2CP000DF	0XHN1VWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 250	2CP000AF	0XHN2VWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 250	2CP000BF	0XHN2VWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 250	2CP000CF	0XHN2VWA	(MT)	6,6	132	3,36	675

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 250	2CP000DF	0XHN2VWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 12 + OMNIA FT - 250	2CP000EF	0XHN2VWA	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 14 + OMNIA FT - 250	2CP000FF	0XHN2VWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 16 + OMNIA FT - 250	2CP000GF	0XHN2VWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 12T + OMNIA FT - 250 T	2CP000HF	0XHN2WWA	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 14T + OMNIA FT - 250 T	2CP000IF	0XHN2WWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA M 3.2 16T + OMNIA FT - 250 T	2CP000JF	0XHN2WWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHIGSWA	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHIGSWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHIGSWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA SW-T 3.2 4	0XHC4RWA	0XHE8SWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA SW-T 3.2 6	0XHC6RWA	0XHE8SWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA SW-T 3.2 8	0XHC8RWA	0XHE8SWA	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA SW-T 3.2 10	0XHCARWA	0XHE8SWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S IN 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S IN 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S IN 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA S IN 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	(MT)	4,4	130	3,31	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	(MT)	5,7	138	3,52	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	(MT)	6,6	132	3,36	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	(MT)	7,7	137	3,49	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	(MT)	11,6	135	3,45	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHGGSWA	(MT)	11,6	135	3,45	675

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	(MT)	12,1	136	3,47	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua	-	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	(MT)	13,0	133	3,41	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 22T	2CP000QF	- -	(LT)	22,0	178	4,53	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 22T	2CP100QF	- -	(LT)	22,0	178	4,53	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 26T	2CP000RF	- -	(LT)	25,0	177	4,50	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 26T	2CP100RF	- -	(LT)	25,0	177	4,50	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 30T	2CP000SF	- -	(LT)	29,0	165	4,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 30T	2CP100SF	- -	(LT)	29,0	165	4,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI3 4	2CP00IAF	- -	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI3 6	2CP00IBF	- -	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI3 8	2CP00ICF	- -	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI3 10	2CP00IEF	- -	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI9 10	2CP00IDF	- -	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI9 12T	2CP00IHF	- -	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI9 14T	2CP00IIF	- -	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 HI9 16T	2CP00IJF	- -	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 4	2CP100AF	- -	(LT)	5,0	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 6	2CP100BF	- -	(LT)	6,4	193	4,89	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 8	2CP100CF	- -	(LT)	8,0	204	5,19	3

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 10	2CP100DF	- -	(LT)	9,2	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 12	2CP100EF	- -	(LT)	12,1	184	4,67	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 14	2CP100FF	- -	(LT)	13,7	182	4,63	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 16	2CP100GF	- -	(LT)	14,7	181	4,59	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 12T	2CP100HF	- -	(LT)	12,1	184	4,67	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 14T	2CP100IF	- -	(LT)	13,7	182	4,63	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 16T	2CP100JF	- -	(LT)	14,7	181	4,59	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 26T	2CP1000F	- -	(LT)	26,0	195	4,95	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 30T	2CP1001F	- -	(LT)	30,0	194	4,93	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 35T	2CP1002F	- -	(LT)	35,0	176	4,48	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 200	2CP100AF	0XHN1VWA	(LT)	5,0	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 200	2CP100BF	0XHN1VWA	(LT)	6,4	193	4,89	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 200	2CP100CF	0XHN1VWA	(LT)	8,0	204	5,19	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 200	2CP100DF	0XHN1VWA	(LT)	9,2	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 250	2CP100AF	0XHN2VWA	(LT)	5,0	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 250	2CP100BF	0XHN2VWA	(LT)	6,4	193	4,89	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 250	2CP100CF	0XHN2VWA	(LT)	8,0	204	5,19	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 250	2CP100DF	0XHN2VWA	(LT)	9,2	200	5,07	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 12 + OMNIA FT - 250	2CP100EF	0XHN2VWA	(LT)	12,1	184	4,67	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 14 + OMNIA FT - 250	2CP100FF	0XHN2VWA	(LT)	13,7	182	4,63	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 16 + OMNIA FT - 250	2CP100GF	0XHN2VWA	(LT)	14,7	181	4,59	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 12T + OMNIA FT - 250 T	2CP100HF	0XHN2WWA	(LT)	12,1	184	4,67	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 14T + OMNIA FT - 250 T	2CP100IF	0XHN2WWA	(LT)	13,7	182	4,63	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA LIFE M 16T + OMNIA FT - 250 T	2CP100JF	0XHN2WWA	(LT)	14,7	181	4,59	3
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 200	2CP000AF	0XHN1VWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 200	2CP000BF	0XHN1VWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 200	2CP000CF	0XHN1VWA	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 200	2CP000DF	0XHN1VWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 250	2CP000AF	0XHN2VWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 250	2CP000BF	0XHN2VWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 250	2CP000CF	0XHN2VWA	(LT)	8,1	206	5,21	675

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 250	2CP000DF	0XHN2VWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 12 + OMNIA FT - 250	2CP000EF	0XHN2VWA	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 14 + OMNIA FT - 250	2CP000FF	0XHN2VWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 16 + OMNIA FT - 250	2CP000GF	0XHN2VWA	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 12T + OMNIA FT - 250 T	2CP000HF	0XHN2WWA	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 14T + OMNIA FT - 250 T	2CP000IF	0XHN2WWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA M 3.2 16T + OMNIA FT - 250 T	2CP000JF	0XHN2WWA	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHIGSWA	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHIGSWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHIGSWA	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA SW-T 3.2 4	0XHC4RWA	0XHE8SWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA SW-T 3.2 6	0XHC6RWA	0XHE8SWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA SW-T 3.2 8	0XHC8RWA	0XHE8SWA	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA SW-T 3.2 10	0XHCARWA	0XHE8SWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S IN 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S IN 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S IN 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA S IN 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	(LT)	5,5	191	4,85	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	(LT)	6,8	195	4,95	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	(LT)	8,1	206	5,21	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	(LT)	9,2	205	5,19	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	(LT)	12,0	189	4,81	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHGGSWA	(LT)	12,0	189	4,81	675

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7


Pec: ferroli@legalmail.it

Tipologia intervento	Tipologia Funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Nota	Potenza termica PDC [kWt] P_reated	Efficienza energetica stagionale PDC ηs %	SCOP	GWP
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	(LT)	13,7	186	4,72	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	(LT)	15,2	182	4,62	675
3.A	Pdc elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	(LT)	15,2	182	4,62	675

(MT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a media temperatura (MT) @A7W55

(LT): Dato riferito alla Pompa di Calore a media temperatura (MT) in una applicazione a bassa temperatura (LT) @A7W35

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma 

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it